



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
RAKENNUKSEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASOLUOKKA 1
PALOKUORMARYHMÄ -600, -1200 MJ/m²
PINTAKERROKSET LUOKKAA: SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT, KATTILAHUONEISSA D_{FL}-s1
RAKENNUS VARUSTETAAN MERKKIVALAISTUKSELLA
ERIKOISSUUNNITELMAN MUKAAN

OSASTOINTI E130
 + UK 900 ULOSÄYNNIN LEVEYS POISTUMISTEISSÄ.
RAKENNUKSESSA ON KONEellinen ILMANVAIHTO ERIKOISSUUNNITELMAN MUKAAN.
KATTILAHUONEIDEN SEINISTÄ 10% PAINEN PURKAUTUMISEKSI HEIKENNETTY RAKENNE.
RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA, PIKAPALOPOSTIT JA JAUHESAMMUTTIMET
PINTA- JA KATTOVEDET JOHDETAAN AVO-OJAAN.

LK RST pönttökaivo ø263
 WC lattiakaivo Muovinen lattiakaivo

Kosa/Kyla 3	Kortteli/Tila 332	Tontti/Rno 1 ja 2	Viranomaisen merkintöjä
Rakennus/loimenpide Uudisrakennus	Rakennuskohteen nimi ja osoite Kristiinan Biolämpökeskus Veturintie 13 Kristiinankaupunki		Parustustilaja Pääpiirustus
Mittakaava 1:100			Muutos
Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero 27781-13.4.2015			Hyv.

LAATUKATTILA OY
 Vihojantie 10
 33201 TAMPERE
 Puh. 03 2141411 Fax. 03 2121528

LAKA
 Piirt. **5.3.2015 IS**